

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа №92**

671194, Республика Бурятия, Селенгинский район, с.Гусиное Озеро, ул.Школьная, 2
ОГРН 1020300817602, ИНН/КПП 0318009100/031801001
тел 8(30145)99-474, e-mail: school92@selruo.ru

Ответ о выполнении представления
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения МБОУ СОШ № 92

№ п/п	Указание характера нарушения	Срок устранения	выполнени е
1.	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование световых и звуковых сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Основание: п. 7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года	Подана заявка в МКУ Селенгинское РУО, финансирование заложено в бюджет 2022 года	
2.	Руководитель организации не организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации) Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 54.	Подана заявка на ремонтные работы, срок выполнения 2 квартал 2021 года	
3.	Отсутствуют светильники эвакуационного освещения перед дверями эвакуационных выходов, на лестницах, в местах изменения уровня пола, в местах каждого изменения направления пути эвакуации, в местах пересечения коридоров, в местах расположения средств медицинской помощи, в местах размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного оборудования, перед каждым конечным выходом на улицу внутри и снаружи здания. Основание: СП 439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного	Подана заявка на ремонтные работы, срок выполнения 2 квартал 2021 года	

	освещения п.5.1.3		
4.	Двери лестничных клеток, эвакуационных выходов не обеспечены приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 24, СНиП 21-01-97*, п. 6.18*	устранено	устранено
5.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2	устранено	устранено
6.	Руководитель организации не обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 30	Устранено, средство приобретено	устранено
7.	В помещении спортивного зала не обеспечивается возможность свободного открывания дверей эвакуационных выходов со второго этажа здания, ведущих непосредственно наружу изнутри без ключа. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26	устранено	устранено
8.	На дверях чердачных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 26	устранено	устранено

	Федерации» п. 18		
9.	Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний. Основание: п. 16 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Подана заявка, срок выполнения 2 квартал 2021 года	
10.	В спортивном зале в местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. Основание: Ст. 4, 6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.13 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»	устранено	устранено
11.	Отсутствует антипаническое освещение, направленное на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации в спортивном зале. Основание: Ст. 4, 6, ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.6.4 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»	Подана заявка, срок выполнения 2 квартал 2021 года	
12.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 3.	устранено	устранено
13.	Не ведётся журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.17, 30, 42, 43, 54, 60, 124	Устранено	устранено
14.	Частично отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-	устранено	устранено

	спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 36		
15.	Не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.43	Подана заявка, срок выполнения 2 квартал 2021 года	
16.	Допускается использование вентиляционных камер для хранения оборудования, мебели и других предметов. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.16	устранено	устранено



Директор:

А.Д.Будаева